



2	№84, 20.03.2017 (ТУ № 16-031702 від 20.03.2017 р)	ПМП «Ектон», м. Новояворівськ, вул. Ст. Бандери, 18	5	-	7,26	0,23	ТП-10/0,4 №2 РУ-0,4 кВ, ЛЕП 0,4 кВ до ФОП Юда ПЛ-0,23 кВ L=30м									ПЛ СШ-5 2x16, L=32 м	5,3	0,675							
3	№85, 31.03.2017 (ТУ № 17-031701 від 31.03.2017)	Пашкалян А.М., сmt. Шкло вул. Львівська, б/н (СГК «Хімік»), діл.10	4	-	5,808	0,23	ЛЕП-0,4кВ №Л1-1 від КТП- 63кВА 6/0,4кВ «Дачі» житлового масиву №2, опора №33, L=70м									ПЛ СШ-5 2x16, L=70 м	7,4	0,675							
4	№86, 03.04.2017 (ТУ № 22-031701 від 31.03.2017)	Балух І.М., м. Новояворівськ, вул. Зелена, б/н (КСТ «Приміський садівник»), діл.63А	5	-	7,26	0,4	ПЛ- 0,4кВ від РУ-0,4кВ ТП- 10/0,4кВ №15, опора №9в, L=25м									ПЛ СШ-5 4x16, L=25 м	6,7	0,74							
5	№88, 31.03.2017 (ТУ № 22-121603 від 31 березня 2017)	ФОП Булавка Г.О., м.Новояворівськ, вул. Шевченка, 2	5	-	7,26	0,4	ТП-10/0,4 №25 ВРП-0,4 кВ ж/б №2 по вул. Шевченка									-	5,2	0,675							

6	№89, 03.04.2017 (ТУ №23-091401 від_31.03.2017)	Стельмах І.С., смт. Шкло вул. Львівська, б/н (СГК «Хімік»), діл.92	2	-	2,904	0,23	ЛЕП-0,4кВ №Л-2 від КТП-63кВА 6/0,4кВ «Дачі» житлового масиву №2, опора №10, L=30м													ПЛ СШ-5 2х16, L=30 м	5,5	0,74
7	№90, 03.04.2017 (ТУ №05-121602 від_31.03.2017)	Турба С.В., смт. Шкло вул. Львівська, б/н (СГК «Хімік»), діл.138	3	-	4,356	0,23	ЛЕП-0,4кВ №Л-2 від КТП-63кВА 6/0,4кВ «Дачі» житлового масиву №2, опора №10, L=35м													ПЛ СШ-5 2х16, L=35 м	5,6	0,74
8	№91, 03.04.2017 (ТУ №05-121601 від_31.03.2017)	Касіневич Я.Г., смт. Шкло вул. Львівська, б/н (СГК «Хімік»), діл.138А	4	-	5,808	0,23	ЛЕП-0,4кВ №Л-2 від КТП-63кВА 6/0,4кВ «Дачі» житлового масиву №2, опора №10, L=180м													ПЛ СШ-5 2х16, L=180 м	10,8	0,74
9	№92, 05.04.2017 (ТУ №10-051701 від_05 квітня 2017)	Коляч Н.М., м.Новояворівськ, вул. Шевченка, 8А	5	-	7,26	0,23	ТП-10/0,4 №26 ВРП-0,4 кВ ж/б №8А по вул. Шевченка КЛ-0,23 кВ L=10м													КЛ ВВГ 3х6, L=15 м	5,0	0,74



14	№94, 26.05.2017 (ТУ № 10-051702 від_26.05.2017)	Іваха М.Р., смт. Шкло вул. Львівська, 71	5	-	7,26	0,4	ЛЕП-0,4кВ №Л-4 від КТП-400кВА «Дачі» житлового масиву№2, опора №6, L=20м									ПЛ СШ-5 4х16, L=22 м	6,7	0,74								
15	№97, 03.07.2017 (ТУ № 22-061703 від_03.07.2017)	Скобало В.Я., смт. Шкло вул. Львівська, 89	5	-	7,26	0,23	ЛЕП-0,4кВ №Л-5 від КТП-400кВА «Дачі» житлового масиву№2, опора №4, L=120м									ПЛ СШ-5 4х25, L=127 м ПЛ СШ-5 2х16, L=10 м	18,5	0,74								
16	№98, 04.07.2017 (ТУ № 22-061702 від_03.07.2017)	Скварій Н.В., смт. Шкло вул. Львівська, 51	8	-	11,616	0,4	ЛЕП-0,4кВ №Л-2 від КТП-400кВА «Дачі» житлового масиву№2, опора №13, L=10м									ПЛ СШ-5 4х16, L=10 м	6,0	0,74								
17	№99, 13.07.2017 (ТУ № 28-071704 від_12.07.2017)	Станько І.В., смт. Шкло вул. Львівська, 16	5	-	7,26	0,4	ЛЕП-0,4кВ №Л-1 від КТП-400кВА «Дачі» житлового масиву№2, опора №12, L=130м									ПЛ СШ-5 4х35, L=130 м ПЛ СШ-5 4х16, L=16 м	17,0	0,74								



23	№105, 08.09.2017 (ТУ № 07-091701 від 07.09.2017)	Турко М.С., м. Новояворівськ, житловий квартал К-4, № 4-70	17	-	20,4	0,4	ПЛ-0,4кВ від КТП-250 кВА житлового кварталу К-4, опора №21 L=15м									ПЛ СШ-5 4х16 , L=15 м	3,6	0,74											
22	№104, 07.09.2017 (ТУ № 06-091701 від 06.09.2017)	Гуцькало О.А., м. Новояворівськ, житловий квартал К-4, № 4-73	17	-	20,4	0,4	ПЛ-0,4кВ від КТП-250 кВА житлового кварталу К-4, опора № 20 L=15м									ПЛ СШ-5 4х16, L=15 м	8,3	0,74											

Директор

\_\_\_\_\_  
(підпис)

О.О.Олексюк  
(ініціали, прізвище)